

Messaggio municipale n° 05/2024
Rifacimento condotta acqua potabile sul marciapiede di Via al Castello
e richiesta del relativo credito di fr. 200'000.00

AL CONSIGLIO COMUNALE DI PORZA

Porza, 26 febbraio 2024

Signore, Signori, Presidente e Consiglieri,


Via al Castello è stata realizzata nel 1975, quale "Strada di raggruppamento terreni n° 11". La tratta di acquedotto attualmente in funzione, consiste in una condotta in ghisa del 1975. Sentito il parere dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, si chiede in questa sede un credito per la sua completa sostituzione con una condotta completamente in polietilene (PE), da realizzarsi sotto il nuovo marciapiede di Via al Castello.

Tutti i costi di pavimentazione sono già oggetto del messaggio municipale 03/2024, per cui in questa sede vengono preventivati unicamente i costi delle opere da impresario costruttore (scavo in trincea, rinfianco in sabbia, riempimento e costipazione) per la posa della nuova condotta.

Per le opere da idraulico si è tenuto conto di un nuovo tubo in PE (pressione nominale (PN)16, diametro esterno (DE) 180 mm), analogo per caratteristiche di portata idraulica a quello attuale in zona Centro professionale tecnico di Trevano. Verrà inoltre sostituita una tratta che funge attualmente da allacciamento alle proprietà private site nella parte alta di Via al Castello.

Il preventivo, allestito dal nostro ufficio tecnico, è esposto nella tabella seguente.

	Fr.
Opere da impresario costruttore (scavo in trincea, rinfianco in sabbia, riempimento e costipazione)	85'000.00
Opere da idraulico (360 ml PE PN 16 DE 180, 1 idrante)	80'000.00
TOTALE PARZIALE	165'000.00
Onorari di progettazione (appalto, progetto esecutivo, DL)	15'000.00
TOTALE IVA ESCLUSA	180'000.00
IVA (8.10 %)	12'960.00
TOTALE IVA INCLUSA	192'960.00
Imprevisti ed arrotondamento	7'040.00
TOTALE	200'000.00



Visti gli articoli 13 cpv. 1 lett. e) e 42 cpv. 2 LOC, nonché 10 del Regolamento comunale, così come ogni altra norma in concreto applicabile si chiede al consesso di voler,

risolvere

1. Al Municipio è accordato un credito di fr. 200'000 per il rifacimento della condotta acqua potabile sul marciapiede di Via al Castello.
2. La spesa è caricata sul conto investimenti del Comune.
3. Il credito al punto 1 decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2025.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Franco Citterio

Il Segretario:
Massimiliano Canonica

Per esame e rapporto:

Gestione	Edilizia	Petizioni
X	X	